

COMUNE DI BERTINORO

Provincia Forlì-Cesena

Settore Tecnico Urbanistica

Servizio Edilizia Privata

DICHIARAZIONE SULLA PRESENZA DI LINEE ELETTRICHE

(in riferimento alla L.R. n°30/2000 "Norme per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico")

I sottoscritt_ (C.F.....)

iscritto all'Albo/Collegio della Provincia di n°

con studio in via n. Tel.

in qualità di tecnico progettista dei lavori di

su incarico del Sig.residente in

via n°

DICHIARA

Sotto la propria responsabilità che:

non vi sono linee elettriche e/o relative fasce di rispetto che interferiscono con l'area d'intervento (A.I.);

vi sono linee elettriche 15 KV del tipo:

linea aerea conduttore nudo; (interno TU 13 esterno 20)

cavo aereo; (interno TU 2 esterno 3)

cavo interrato; (interno TU 2 esterno 3)

vi sono linee elettriche 132 KV del tipo:

terna singola; (interno TU 30 esterno 50)

doppia terna non ottimizzata;(interno TU 45 esterno 70)

vi sono linee elettriche 380 KV del tipo:

terna singola; 100

doppia terna non ottimizzata; 150

*l'intervento è **esterno** alla fascia di rispetto delle linee elettriche sopraindicate;*

*l'intervento è **interno** alla fascia di rispetto delle linee elettriche sopraindicate;*

DATA _____

Timbro e Firma

Impianti MT

15 Kv 0,5 microtesla cavo singolo

Interno al Territorio urbanizzato

- Linea aerea in conduttore nudo* 13 mt.
- Cavo aereo* 2 mt.
- Cavo interrato* 2 mt.

15 Kv

0.2 microtesla cavo singolo

Esterno al Territorio urbanizzato

- Linea aerea in conduttore nudo* 20 mt.
- Cavo aereo* 3 mt.
- Cavo interrato* 3 mt.

Impianti AT

132 Kv

Interno al Territorio urbanizzato

- Terna singola* 30 mt.
- Doppia Terna non ottimizzata* 45 mt

Esterno al Territorio urbanizzato

- Terna singola* 50 mt.
- Doppia Terna non ottimizzata* 70 mt

380 Kv

Esterno al Territorio urbanizzato

- Terna singola* 100 mt.
- Doppia Terna non ottimizzata* 150 mt

